

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SAT D'EAU LA VALLEE DE LA COURANCE (vallee-de-la-courance@agglo-ni)
 MADAME - S.A.U.R. (celine.leprovost@saur.com)
 MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE FORS (mairie.de.fors@wanadoo.fr)

Délégation Départementale
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SAT D'EAU LA VALLEE DE LA COURANCE

Prélèvement	00073060	Commune	FORS
Unité de gestion	0055 SAT D'EAU LA VALLEE DE LA COURANCE	Prélevé le :	vendredi 20 novembre 2020 à 11h36
Installation	UDI 000206 VALLEE DE LA COURANCE	par :	DOMINIQUE RATTIER
Point de surveillance	0000001166 FORS (LES SANGUINIÈRES)	Type visite :	DD2
		Type d'eau :	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME, LA ROCHELLE 1701

Type de l'analyse : D2PCN

Code SISE de l'analyse : 00073061

Référence laboratoire : 20LH-12024-1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,0245 mg/L	2	1	
Nickel	0,97 µg/L	20		
Plomb	1,87 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00073060)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Niort le 4 janvier 2021

Pour le Directeur Général, l'Ingénieur d'études sanitaires

Baudouin